

Betriebstagebuch batchpur® – Anlage

Monat 20..

Tägliche Kontrolle der Steuerung

Monatliche Kontrollen:

Kontrolle (bitte Stunden eintragen bzw. ankreuzen) am

Betriebsstunden- zähler, Belüfter: Std	Betriebsstundenzähler, Klarwasserabzug: Std
Betriebsstunden- zähler, Beschickung: Std	Betriebsstundenzähler, Überschussschlamm- abzug: Std
Sichtkontrolle Belüftung:	gleichmäßiges Blasenbild <input type="checkbox"/> ungleichmäßiges Blasenbild / große Blasen <input type="checkbox"/>		
Kontrolle Schlamm abtrieb im Ablauf	keine Schlammflocken im Ablauf vorhanden <input type="checkbox"/> Schlammflocken im Ablauf vorhanden <input type="checkbox"/>		
Kontrolle Schwimmschlamm	keine Schwimmschlamm im SBR – Reaktor vorhanden <input type="checkbox"/> Schwimmschlamm im SBR – Reaktor vorhanden <input type="checkbox"/>		

Bemerkungen.....
.....
.....
.....

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift des Betreibers)